Exp: 2026/A008/000025
ASUNTO. PERDAS DE AUGA NA REDE DE ABASTECEMENTO MUNICIPAL.

En cumprimento do establecido na Disposición adicional segunda da Lei 9/2019, do 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario, dita lei establece que todas as administracións públicas responsables dos sistemas de abastecemento de auga a poboación deberán publicar o porcentaxe de perda de auga na sede electrónica da administración correspondente.
Polo tanto resulta necesario publicar a porcentaxe de perda de auga nas redes de abastecemento do Concello de Irixoa, segundo datos extraídos da auditoría realizada no ano 2026:

7.1.- Perdas globais no sistema de distribución no Concello.

Cálculo de perdas na rede: Con base nos datos reais de volume extraído na fonte e volume consumido, calcúlanse dous ratios:

Perdas abastecemento en alta (%)	Volume extraído-Volume distribuído/Volume extraído	3,14 %
Perdas abastecemento en baixa (%)	Volume subministrado-Volume rexistrado/Volume subm.	23,87%
Perdas totais do Concello	Volume extraído-Volume rexistrado/Volume extraído	26,26 %
Perdas abastecemento en alta	Volume extraído-Volume distribuído/km de rede	42.588,48
Perdas abastecemento en baixa	Volume distribuído-Volume rexistrado/km de rede	380,32
Perdas totais do Concello	Volume extraído-Volume rexistrado/km de rede	427,73

O que se fai público, en cumprimento da normativa vixente.

O ALCALDE
Antonio Deibe Sanmartín

CVD: Vol67ZHD0sslMLx2/2av Verificable en la Sede Electrónica del Organismo. https://sede.irixoa.es/